

Conexión de botones de elevador para panel EC10




Botón de cada piso



COM
NO

Bornera del panel EC10



Intervención para llevar el control por el panel EC10

Placa de control del sistema de elevador

Nota: Este ajuste se tiene que hacer por cada botón de los pisos a controlar. La bornera del panel EC10 conecta todos los botones en caso de falla eléctrica en el mismo.

Nota 2: El sistema de elevador debe ser analógico para poder llevar a cabo la integración

